

## Bescheinigung/Attestation

Basierend auf dem Prüfbericht / based on the test reports / Sur base des rapports d'essais,

Nr. 60421-A001-AgBB-L vom / from / en date du 07.11.2025

erfüllt das Produkt / the product / le produit

### CFS-W P

hergestellt von / manufactured by / fabriqué par


**Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH**

die Anforderungen / comply with the requirements of / correspondent aux exigences de

- AgBB-Schema / Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten (Stand: 2024)

|                 | 3 days                   | 28 days                   |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| TVOC            | < 10 mg/m <sup>3</sup>   | < 1 mg/m <sup>3</sup>     |
| Carcinogenic    | < 0,01 mg/m <sup>3</sup> | < 0,001 mg/m <sup>3</sup> |
| TSVOC           | -                        | < 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |
| VOC without NIK | -                        | < 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |
| R-Value         | -                        | < 1                       |
| Formaldehyde    | -                        | < 0,002 mg/m <sup>3</sup> |

Köln / Cologne, 11.11.2025  
eco-INSTITUT Germany GmbH



Marc-Anton Dobaj, M.Sc. Crystalline Materials  
(Project manager)